

制盐系统节能增效技术改造项目
热电平衡节能环保改造项目
——综合保护与控制系统

招标文件



湖南省湘澧盐化有限责任公司

2020年3月5日

湘澧盐化有限责任公司
制盐系统节能增效技术改造项目
热电平衡节能环保改造项目
——综合保护与控制系统

招标公告

湖南省湘澧盐化有限责任公司对制盐系统节能增效技术改造项目热电平衡节能环保改造项目（综合保护与控制系统）招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一、项目名称：湘澧盐化有限责任公司制盐系统节能增效技术改造项目——热电平衡节能环保改造项目（综合保护与控制系统）招标采购

二、采购项目概况及招标范围：

1、本项目建设地址为湖南省津市市襄阳街办事处盐社区，湘澧盐化有限责任公司厂区内。

2、本项目建设简介：澧盐化有限责任公司制盐系统节能增效技术改造项目——热电平衡节能环保改造项目，为股份公司募投项目，投资 2800.14 万元建设热电平衡节能环保改造。项目建设包括：新建 15MW 抽背汽轮发电机组、新建 6KV 高压配电系统、新建 2×40t/h 除盐水装置以及机炉电的中央集控室改造。本项目为配套综合保护与控制系统包括通讯监控屏、同期保护屏、发电机保护屏及其通讯线缆（详见招标范围）。

3、本项目招标范围（列表如下）：

序号	名称	单位	数量	备注
一	通讯监控屏	套	1	
1	监控主机	台	2	主备，桌面型
2	显示器	台	2	
3	通讯管理机	台	2	主备
4	交换机	台	2	双网配置，20 电口，8 光口
5	监控软件升级	套	1	
6	打印机	台	1	

序号	名称	单位	数量	备注
7	逆变电源	台	1	3kVA
8	光配线架	台	1	
10	屏体（含附件）	面	1	
二	同期保护屏	套	1	
1	自动准同期装置	台	1	利用 8 个同期点，但不少于 10 个同期点配置
2	手动准同期装置	台	1	
3	同期切换装置	台	1	
5	屏体（含附件）	面	1	
三	发电机保护屏	套	1	
1	发电机主保护装置	台	1	
2	发电机后备保护装置	台	1	
3	综合测控装置	台	1	
4	电度表	台	2	
5	光配线架	台	1	
6	屏体（含附件）	面	1	
四	屏体及附件			
1	线路保护屏	面	1	
2	主变保护屏	面	1	
3	屏体（含附件）	面	1	
4	交换机	台	4	24 电口, 4 光口, 双网配置
六	通讯线缆	套	1	
1	光缆	m	若干	
2	网线	m	若干	
3	串口通讯线	m	若干	

三、投标人资格要求：

1、投标人须为中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的制造商或者贸易商，且其持有的营业执照须在有效期内。

2、如果投标人为贸易商，投标人应在投标文件中提供货物制造商出具的《原厂商专属授权承诺书》原件，且同一制造商只能授权一个贸易商，否则招标人将否决其投标。

3、投标人须有企业增值税一般纳税人资格。

4、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

5、如实向招标单位提交有关资料，不得串通作弊，不得恶意报价，扰乱招标程序，中标后不得以任何理由提出任何附加条件，不得拒绝承担中标任务，不得将中标项目转包、分包，否则中止合同。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标及开标地点：湖南省湘澧盐化有限责任公司。

五、投标文件的递交：

本次招标采用现场递交和邮寄递交两种方式接受投标文件；递交投标文件的截止时间及开标时间详见招标文件。

5.1 现场递交投标文件截止时间为 2020 年 3 月 16 日 14: 30;地点为湖南省湘澧盐化有限责任公司。

5.2 疫情防控期间鼓励投标人采用邮寄方式。邮寄投标文件相关事项如下：

(1) 快递（投标文件）接收时间为：2020 年 3 月 10 日—2020 年 3 月 16 日 14: 30。

(2) 快递（投标文件）接收指定地点：湖南省常德市津市市场襄阳街办事处盐矿社区。

(3) 快递（投标文件）接收人及联系方式： 刘连贵（收） 电话：17507360394 。

(4) 投标人可通过“中国邮政”“顺丰快递”等目前在运快递公司邮寄纸质文件，在递交投标文件截止时间前将投标文件送达至指定地点，快递单上应清晰写明招标编号，文件递交时间以快递送达且经工作人员签收的时间为准。

(5) 投标人须在快递寄出同时将快递单扫描发送到我司指定邮箱（596217446@qq.com）报备，以便于跟踪核对。

5.3 投标截止时间之后送达或者未送达指定地点或者未按要求密封的纸质投标文件，招标人将拒收。

5.4 请潜在投标人注意的其他事项：

重要提醒:请投标人结合当地和湖南疫情管控情况酌情考虑选择适合的投标文件递交方式，鼓励投标人采取邮寄方式。对于采取邮寄递交投标文件的，投标人须充分考虑投标文件不能按时送达而造成投标失败的风险，应选择可靠的快递公司并及时关注快递进度，提前考虑疫情期间快递配送时间，确保投标文件在投

湖南省湘澧盐化有限责任公司热电平衡节能环保改造项目—综合保护与控制系统招标文件⁵
标截止前送达。对于现场递交投标文件的，建议做好疫情防护措施，递交投标文件当日需全程佩戴口罩，自带签字笔。

六、发布公告的媒介：

本次招标公告同时在湘澧盐化企业网站（<http://www.xlsalt.com/>）上公布。

七、联系方式：

招标人：湖南省湘澧盐化有限责任公司

地 址：湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区

联系人：刘连贵 电话：17507360394

湖南省湘澧盐化有限责任公司

2020年3月5日

投标须知

一、招标范围：湘澧盐化有限责任公司制盐系统节能增效技术改造项目——热电平衡节能环保改造项目（综合保护与控制系统）招标采购

二、质量要求及技术标准：

1、详见湘澧盐化有限责任公司制盐系统节能增效技术改造项目——热电平衡节能环保改造项目（综合保护与控制系统）技术规范书

2、电气设计图

3、投标范围：

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
一	通讯监控屏	套	1			
1	监控主机	台	2			主备，桌面型
2	显示器	台	2			
3	通讯管理机	台	2			主备
4	交换机	台	2			双网配置，20 电口，8 光口
5	监控软件升级	套	1			
6	打印机	台	1			
7	逆变电源	台	1			3kVA
8	光配线架	台	1			
10	屏体（含附件）	面	1			
二	同期保护屏	套	1			
1	自动准同期装置	台	1			利用 8 个同期点，但不少于 10 个同期点配置
2	手动准同期装置	台	1			
3	同期切换装置	台	1			
5	屏体（含附件）	面	1			
三	发电机保护屏	套	1			
1	发电机主保护装置	台	1			
2	发电机后备保护装置	台	1			
3	综合测控装置	台	1			
4	电度表	台	2			
5	光配线架	台	1			
6	屏体（含附件）	面	1			
四	屏体及附件					
1	线路保护屏	面	1			

2	主变保护屏	面	1			
3	屏体（含附件）	面	1			
4	交换机	台	4			24 电口,4 光口, 双网配置
六	通讯线缆	套	1			
1	光缆	m	若干			
2	网线	m	若干			
3	串口通讯线	m	若干			

三、交货时间和安装地点：交货时间：合同签订，45天以内完成，安装调试地点为湖南省湘澧盐化有限责任公司内。

四、运输要求：投标方负责送到招标方热电平衡节能环保改造项目工程现场，汽车运输，运费由投标方负担。

五、验收标准：按第二条质量要求技术标准验收。

六、结算方式：

1、预付款：合同签订后，7个工作日内招标方付给中标方合同总金额30%的预付款。

2、发货款：中标方在合同内全部设备做好后经招标方确认，并开具全额13%增值税专用发票后7个工作日内付给中标方合同总金额30%的发货款。

2、验收款：设备安装调试完成经验收合格后7个工作日内付给中标方合同总金额30%的验收款。余下10%的货款为质保金，12个月无质量问题经验收合格后7个工作日内一次性付清。

七、投标报价：报价按上述质量要求报价（含运费、运费保险及增值税，税率13%）。

八、投标保证金：

各投标单位需在投标前以公司转帐方式，转入我司贰万元作为投标保证金. 转帐时标注：热电平衡节能环保改造项目——综合保护与控制系统投标保证金。招标结束，未中标单位，七个工作日内退回。中标单位贰万元自动转为履约保证金。工程完工，经验收合格后，七个工作日内退回。公司开户行：工商银行津州市支行；帐号：1908071609022107558。

九、投标文件内容

1、投标函（见附件一）

2、报价单（见附件二）

3、法定代表人授权委托书（见附件三）

4、投标保证金银行回执单（见附件四）

5、原厂商专属授权承诺书（如有，见附件五）

6、企业简介。简介包含企业规模、能力、人员、生产主体设备、质量检测设备、2017——2019年主要业绩等内容。

7、服务承诺（见附件六）

8、营业执照复印件、组织机构代码证、一般纳税人税务登记证复印件、资信能力证明复印件。复印件均须加盖投标单位红色印鉴（即公章）

9、如果投标方不是由法定代表人本人而是委托他人来投标，则委托人必须有法定代表人的授权委托书（见附件三）。

十、投标文件份数：投标书一份，不分正、付本；投标书需装订成册，密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。**未按要求密封的，招标人不予接受。**

十一、招标控制价：本次招标设定控制价，控制价在正式开标前预备会议确定。

十二、投标截止时间：2020年3月16日14时30分

十三、开标时间：2020年3月16日14时30分

十四、到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家，招标方将重新组织招标。

十五、开标、评标、中标：

1、湘澧盐化招标委员会负责组织对投标文件进行审查和评标。按招标方评标办法（见附件七），投标单位按综合评分从高到低排序，推荐前三名为中标候选人；

2、招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。

3、公示期结束后，招标人向中标人发出中标通知。

十六、合同签订：

1、投标人自接到中标通知后十五天内，必须依照《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标文件各项条款的要约与承诺，与招标人签订合同。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的要约与承诺，在接到中标通

湖南省湘澧盐化有限责任公司热电平衡节能环保改造项目—综合保护与控制系统招标文件
知后不得借故拖延，拒签合同，同时，招标人取消该单位的中标资格，并另行选择中标人。

3、在合同执行的过程中，中标方无故不履行合同或者有其他违反合同条款行为的，招标方将在津市市人民法院对中标方提起诉讼。

十七、招标结束

1、中标人与招标人签订合同后即为招标结束。

2、投标人在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担，投标文件一律不退还。

十八、本投标文件的最终解释权归**湖南省湘澧盐化有限责任公司**。

附件一：

投标函

湖南省湘澧盐化有限责任公司：

（投标单位全称）授权

（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）

招标活动进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、投标货物的投标价详见报价单（报价金额为人民币，含运费、运费险及增值税，税率 13%）

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方承诺接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件中有关规定。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、本投标自投标截止之日起天内有效。

6、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日期： 年月日

附件二：

报价单

报价单位名称	价格（含运费、运费险、13%增值税）	是否响应供货周期（45 天）
	大写：	
	小写：	如否，周期为 天

投标人代表签字

投标单位盖章

年月日

附件三：

法定代表人授权委托书

致：（招标人名称）

本人作为（投标人名称）的法定代表人，在此授权我公司的，其身份证号码：，
作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目的投标、谈判、
签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

本授权书期限自年月日起至年月日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以
认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：（签章）

身份证号码： 职务：

投标单位：（单位全称）（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

授权委托日期： 年月日

投标保证金银行回单

附件五：

原厂商专属授权承诺书

（代理商投标适用，每个代理商需提供一份）

致：（招标人名称）

位于（原厂商地址）的（原厂商名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，
在此就（代理商企业名称和地址）在中华人民共和国参加（项目名称）项目（招标编号）的
投标承诺如下：

1. 我公司授权（代理商企业名称和地址）就上述设备在中标后用我厂制造的货物签署
供货合同。

2. 作为投标设备的制造商，如该代理商中标，我方将：

（1）严格履行合同，按合同要求提供保修及售后服务，负责解答买方在合同执行中提出
的有关问题。

（2）对我方制造的合作货物，承担质量责任。

注：本承诺书应由代理商和原厂商双方的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

代理商：

原厂商：

（或授权代表）：

（或授权代表）：

日期：

日期：

服务承诺书

本公司郑重承诺：

- 一、保证中标后不转包；
- 二、保证中标后，按照招标文件要求提供合格产品，严把质量关；
- 三、确保按双方签订合同的要求保质保量及时交货，确保产品运行的可靠性；
- 四、安排人员做好售后服务工作，并与招标方密切配合；
- 五、质量保证期大于 12 个月（各公司自行承诺质量保证期限）。
- 六、。。。。。。
- 七、。。。。。。

（投标方可根据自身优势对服务承诺进行添加）

投标单位盖章

投标人代表签字：

年月日

附件七:

评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织与监督

评标工作由招标人的招标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

评标委员会对投标文件作出评审结论。

三、评标程序和内容

1. 评标的一般程序为：

- (1) 熟悉招标文件和评标办法；
- (2) 投标文件的符合性审查；
- (3) 投标文件的投标报价；
- (4) 必要时，对投标文件中的问题进行询标；
- (5) 完成评标报告，推荐中标候选人。

2、评标前准备

评标委员会评标前应当熟悉招标文件和评标办法，包括熟悉招标项目的有关情况、主要技术要求标准以及评标定标程序、标准和方法等内容。

3、投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行投标报价评审：

- 1) 投标人的投标资格条件不满足国家有关规定或招标文件载明的投标人资格要求的；
- 2) 未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其

湖南省湘澧盐化有限责任公司热电平衡节能环保改造项目—综合保护与控制系统招标文件
授权代表签字或盖章);

3) 投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的;

4) 投标人在一份投标文件中对同一品种报有两个或多个报价, 且未声明哪一个有效;

4、综合评分办法

综合评分共 100 分。分为投标报价分 (60 分) 和商务评价分 (40 分)

(1) 投标报价计分 (60 分)。在 60 分的基础上, 按每高于平均价一个百分点减 1 分和每低于平均价一个百分点减 0.5 分的比例进行计算。

(2) 商务评价计分 (40 分)

共 6 项内容, 分别为: 生产能力 (5 分); 生产管理 (5 分); 生产环境 (5 分); 质量管理 (5 分); 售后服务 (10 分); 2017—2019 年销售业绩 (10 分)

商务评价计分

评分内容	评分细则	得分
品 牌（5分）	国内一线品牌计4—5分；国内非一线品牌计1—3分；	
生产环境（5分）	生产环境清洁卫生好的计5分；较好的计3分；满足基本卫生条件的计2分。	
生产管理（5分）	具有生产管理办法及制度，包含生产、设备维护及保养、仓储及运输。有一整套制度且运行正常的计5分。每缺一项制度或无记录支持运行有效的扣0.5分。	
质量管理（5分）	具有产品质量检测相关制度计3分。每缺一项制度或无记录支持运行有效的扣0.5分。通过质量管理体系认证且证书在有效期内的加1分（投标文件中提供复印件，复印件不加盖投标方单位红色印鉴的不计分）。通过电器安全体系认证且证书在有效期内的加1分。（投标文件中提供复印件，复印件不加盖投标方单位红色印鉴的不计分。）	
售后服务（10分）	根据投标文件售后服务承诺书评分。计满10分为止。	
2019年业绩（10分）	有业绩清单的计2分；每个业绩（以含有双方合同印章的合同复印件为准）计2分；计满10分为止。	
总分（40分）		

6、推荐中标候选人

经评审后，投标单位按综合评分从高到低排序，推荐前三名为中标候选人。

7、中标结果

综合评分排名前三名的投标单位报公司董事会审议，并最终确定中标单位。